

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Eletrônico N° 001/2026, Processo N° 006/2026, tendo por objeto e **O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATAMA/MG**, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio desta **RETIFICAR**:

Depois de pedido de esclarecimentos apresentado o edital foi revisado, sendo constatado que o item 91 está com descritivo incompleto, desta forma a planilha orçamentária passou por retificação, assim como segue:

ONDE SE LÊR:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MEDIO	VALOR TOTAL DO ITEM
91	Macromedidor de vazão tipo Woltmann, eixo horizontal, destinado à medição de grandes volumes de água potável em sistemas públicos de abastecimento, indicado para instalação em redes de distribuição e adutoras. Especificações mínimas exigidas: • Diâmetro nominal: DN 60 mm (2.½"); • Tipo: Woltmann, eixo horizontal, turbina axial; • Corpo em ferro fundido dúctil, com revestimento interno e externo em pintura epóxi anticorrosiva; • Conexões flangeadas conforme ABNT NBR 7675, ISO 7005 ou norma equivalente; • Classe de pressão mínima PN 10 ou superior; • Classe metrológica conforme regulamentação do INMETRO; • Totalizador mecânico, blindado, com leitura direta em m³; • Mostrador protegido contra umidade e poeira; • Temperatura de operação	Unid.	20	R\$ 1.896,75	R\$ 37.935,07

	compatível com água potável; • Instalação horizontal; • Equipamento novo; Acompanhado de manual técnico em português e garantia mínima de 12 meses				
--	---	--	--	--	--

DEVE SE LER:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MEDIO	VALOR TOTAL DO ITEM
91	Macromedidor de vazão tipo Woltmann, eixo horizontal, destinado à medição de grandes volumes de água potável em sistemas públicos de abastecimento, indicado para instalação em redes de distribuição e adutoras. Especificações mínimas exigidas: • Diâmetro nominal: DN 50 mm (2"); • Tipo: Woltmann, eixo horizontal, turbina axial; • Corpo em ferro fundido dúctil, com revestimento interno e externo em pintura epóxi anticorrosiva; • Conexões flangeadas conforme ABNT NBR 7675, ISO 7005 ou norma equivalente; • Classe de pressão mínima PN 10 ou superior; • Classe metrológica conforme regulamentação do INMETRO; • Totalizador mecânico, blindado, com leitura direta em m³; • Mostrador protegido contra umidade e poeira; • Temperatura de operação compatível com água potável; • Instalação horizontal; • Equipamento novo; Acompanhado de manual técnico em português e garantia mínima de 12 meses	Unid.	20	R\$ 1.896,75	R\$ 37.935,07

Os demais itens permanecem como no edital, devido ao fato que a alteração realizada altera o conteúdo das propostas, fica nova data de abertura do certame, designada para o dia **05/03/2026 às 09h00min (nove horas)** publique-se a presente retificação nos mesmos veículos de publicação do instrumento convocatório, para o conhecimento de todos interessados.

Iguatama/MG, 20 de fevereiro de 2025.

EDNEI LOPES CAMARGOS
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatama – MG